


Sustitución de los cristales y los sellos en mirillas en forma de cúpula Kadant Johnson

**PASO 1**

Asegúrese de que la mirilla no recibe ninguna presión.

PASO 2

Quite los cuatro tornillos de casquete y el aro de retención.

PASO 3

Quite y descarte los dos sellos y la cúpula de cristal.

PASO 4

Limpie todas las superficies de sellado.

PASO 5

Instale nuevos sellos y cúpulas de cristal tal y como se muestra en el dibujo. Sustituya el aro de retención y apriete uniformemente los tornillos de retención. Apriételos, cuidadosamente y siguiendo un trazado cruzado, hasta 12,4 Kgm. de par de apriete.

La garantía Kadant Johnson

Los productos Kadant Johnson se elaboran con un elevado nivel de calidad. Si lo que desea es rendimiento, eso es precisamente lo que nosotros le proporcionamos. Los productos Kadant Johnson tienen una garantía contra defectos en materiales y fabricación por un período de un año a partir de la fecha de envío. Se entiende y acuerda expresamente que el límite de la obligación contraída por Kadant Johnson será, por decisión única de Kadant Johnson, la reparación o nuevo suministro de producto no defectuoso de la misma calidad.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com